

## Сведения

### О резервах тепловой мощности котельных ООО «ТеплоСервис»

№	Наименование котельной	Адрес котельной	Производительность Гкал/час	Отопление	ГВС	Всего	Резерв мощности, Гкал/час	
							Тепловая энергия на отопление, вентилиацию и ИТП потребителя	Горячее водоснабжение
1	МК-4500	г. Пенза ул. Стасова, 7	3,87	3,31	0,259	3,569		0,3
2	МК-3000	г. Пенза ул. Светлая, 1	2,58	1,496	0,269	1,765	0,224	0,591
3	МК-3000	г. Пенза ул. Гагарина, 24	2,58	1,864	0,374	2,238		0,342
4	МК-3000	г. Пенза пл. Маршала Жукова, 1в	2,58	1,588	0,154	1,742	0,132	0,7
5	МК-2000	г. Пенза ул. Светлая, 1в	1,72	1,511	-	1,511	0,209	
6	МК-1674	г. Пенза ул. Володарского, 6б	1,4	1,249	-	1,249	0,151	
7	МК-1074	г. Пенза ул. Мирносицкая пл. 2Т	0,9	0,575	-	0,575	0,325	
8	МК-470	ул. Набережная р. Мойки, 2в	0,4	0,237	-	0,237	0,163	
9	БКУ-6,1	Пензенская обл. г. Кузнецк, ул. Ленина, 339	5,2	1,7290	-	1,7290	3,471	
10	МК-1.26	Пензенская обл. с. Рамзай, ул. Советская 21.	1,08	0,894	-	0,894	0,186	

Генеральный директор ООО «ТеплоСервис»

И.А. Спирькин